

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ 10107 / 27.10.2010

ΑΡΙΘΜΟΣ	10107	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	27 / 10 / 2010
Στοιχεία Πελάτη:	ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ Α.Ε. VERPAN ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΩΝ-ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 7,5 ΧΛΜ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΝΑΟΥΣΑΣ ΛΕΥΚΑΔΙΑ ΝΑΟΥΣΑΣ Τ.Κ. 592 00		
Περιγραφή Προϊόντος:	Πάνελ Αλουμινίου με πλαίσιο από PVC Σταθερό		
Υλικό:	Αλουμίνιο		
Τυπολογία Προϊόντος:	ΣΕΙΡΑ 2100 VERPAN		



1025 x 2190 mm

Αεροδιαπερατότητα ΕΛΟΤ EN 1026:2000 / ΕΛΟΤ EN 12207:2000	Κατηγορία 4
Υδατοστεγανότητα ΕΛΟΤ EN 1027:2000 / ΕΛΟΤ EN 12208:2000	Κατηγορία 6A
Αντοχή σε Ανεμοπείση ΕΛΟΤ EN 12211:2000 / ΕΛΟΤ EN 12210:2000	Κατηγορία C5

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΟΚΙΜΑΣΘΕΝ ΠΡΟΪΟΝ.



ΣΙΝΙΩΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ



ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΕΡΤΣΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ